水　質　検　査　結　果　書

No.1- 1891837 - 1

令和 8年 11月 9日

上三川町水道事業
町長 星野光利　様

平成理研株式会社
環境科学センター
〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町2856-3 水道ＧＬＰ認定
TEL 028(660)1700(代)
JWWA-GLP054
代表取締役社長 秋 元 和 人
水質検査機関登録 登録番号 第 76 号
建築物飲料水水質検査業登録宇都宮市20年水第11-2号

貴殿御依頼による令和 8年 10月 23日に委託された試料の検査結果は次の通りです。

検査期日　令和 8年 10月 23日～令和 8年 11月 9日

水質検査部門管理者　水環境部　齋藤　純子

水源の名称	蓼沼配水区　浄水			採取年月日	令和 8年 10月 23日	前日天候	曇り	当日天候	晴れ
採取場所	ゆうき公園			採取時刻	10時 36分	水温	21.7 ℃	気温	16.2 ℃
区分	浄水	採水者名	小笠原 弘	外観	無色透明	遊離残留塩素	0.16 mg/L		

コードNo.	検査項目	単位	分析値	基準値 定量下限値	検査方法	判定
1	一般細菌＊	個/mL	0	100以下 0	平成15年厚生労働省告示第261号 2号	適
2	大腸菌＊	－	不検出	検出されないこと －	平成15年厚生労働省告示第261号 3号	適
3	亜硝酸態窒素＊	mg/L	<0.004	0.04以下 0.004	平成15年厚生労働省告示第261号 10号	適
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素＊	mg/L	2.8	10以下 0.1	平成15年厚生労働省告示第261号 12号	適
5	塩化物イオン＊	mg/L	9	200以下 1	平成15年厚生労働省告示第261号 40号別表第13	適
6	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）＊	mg/L	<0.3	3以下 0.3	平成15年厚生労働省告示第261号 48号	適
7	ｐＨ値＊		(22℃) 7.9	5.8～8.6 －	平成15年厚生労働省告示第261号 49号別表第31	適
8	味＊		異常なし	異常でないこと －	平成15年厚生労働省告示第261号 50号	適
9	臭気＊		異常なし	異常でないこと －	平成15年厚生労働省告示第261号 51号	適
10	色度＊	度	<0.5	5以下 0.5	平成15年厚生労働省告示第261号 52号別表第36	適
11	濁度＊	度	<0.1	2以下 0.1	平成15年厚生労働省告示第261号 53号別表第41	適
	－以下余白－					

＊：水道GLP認定項目